

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ СО «Верхнетуринский
механический техникум»

Шутова М.Н.

« 11 »

03

2020г.

Приказ №48а-од от 11.03.2020г.

Инструкция по электробезопасности ИОТ-025-2020г.

1. Электрические сети и электрооборудование должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
2. Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов, которые могут привести к пожарам и возгораниям.
3. Осветительная сеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями здания и горючими материалами.
4. Провода, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в помещениях со значительным выделением пыли не реже четырех раз в месяц.
5. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключать до проведения ее в пожаробезопасное состояние.
6. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.
7. Каждый работник или обучающийся техникума, обнаруживший пожар или загорание обязан:
 - а) немедленно сообщить об этом администрации техникума, в объектовую или городскую пожарную охрану.
 - б) приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения.

Разработал:
Специалист по ОТ Севастьянова Г.М.

Севаст