

Заключение
о результатах обследования объекта в сфере образования в части обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов
(сферу жизнедеятельности инвалидов подчеркнуть)

Наименование объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения «Верхнетуринский механический техникум»
адрес: Свердловская область г Верхняя Тура ул Грובהа 1а

Дата проведения обследования: 12 мая 2016 года

Обследование проводилось комиссией:

Батракова Мария Александровна – зам. директора по УВР;
Грицкова Татьяна Владимировна – заведующая хозяйством;
Щукина Марина Владимировна – заведующий отделением;
Севастьянова Гульнара Миннаровна – инженер по ОТ и ТБ;

Нормы федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	Установлено соблюдение норм	Выявлено несоблюдение норм	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или её предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)		Условно доступна для всех категорий инвалидов. Для всех категорий инвалидов, провести ремонтные работы и обустройство всех функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.	В соответствии с дорожной картой 2020г
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам			Май-июнь 2016г
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования		Нет оборудованной для инвалидов автостоянки.	В соответствии с дорожной картой 2017г-2020г
Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов, на которых предоставляются		Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об	В соответствии с дорожной картой 2017г-2020г

услуги		учреждении. Отсутствует тактильная информация перед входом (предупреждающая). Нет указателей направления движения, выполняющих направляющую функцию.	
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	сотрудниками		
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	сотрудниками АХЧ		Постоянно
Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		Оборудование отсутствует	В соответствии с дорожной картой
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля		Помещения не оборудованы светодиодными табло для дублирования голосовой информации.	В соответствии с дорожной картой
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		Объект не оснащен визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией	В соответствии с дорожной картой
Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		Переоборудование крыльца; Установка наружного пандуса; Монтаж перил; Ремонт входной	В соответствии с дорожной картой

		группы: - монтаж пандуса - монтаж разделительного поручня - монтаж автоматических раздвижных дверей - реконструкция запасного выхода - Ремонт тамбура; - Ремонт раздевалки, устройство поручней	
--	--	--	--

Планируемая дата повторного обследования: май 2017 года

Подписи комиссии:

Затракова М.А./
 Трицкова Т.В./
 Цукина М.В./
 Севастьянова Г.М./



Т.Ю. Панькова